

z 4. Jędrski w Toszku
Form. Obiegu Interesanta
W PLYNEŁO

Data: 08.02.2021

L.dz. 1501

Podpis: *[Signature]*

*Nadz
Pozzilleu*

*p. E. Kopyels
09.02.2021*

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GLIWICACH**

44 – 100 Gliwice, ul. Banacha 4
Tel. 32 33-80-500, Fax. 32 231-95-23;
32 33-80-530
NIP 631 – 10 – 81 – 512

www.gov.pl/psse-gliwice
psse.gliwice@pis.gov.pl

Oddział Laboratoryjny
41 – 800 Zabrze, ul. 3 Maja 64
Tel. 32 271-21-35, 32 271-07-17

Tel. 32 33-80-500 Nadzór Zapobiegawczy – 515
PPIS – 501 Higiena Komunalna – 525, 526, 527
Z-ca PPIS – 503 Higiena Żywności, Żywnienia i P.U. – 520, 521, 522

Epidemiologia – 510, 511
Higiena Dzieci i Młodzieży – 516
Higiena Pracy – 518

Oświata Zdrowotna – 529
Organizacja i Zamówienia Publiczne – 514
Kadry/Księgowość Kasa – 509, 505, 506

Znak: NS/HK-4561-13/D-29/21

Gliwice, dnia 02.02.2021 r.

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu
„Wiśnicze” za II półrocze 2020 r.**

Na podstawie:

- art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)
- art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego, prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś, ul. Lipowa 14, Sieroty w II półroczu 2020 r. z wodociągu „Wiśnicze”, zaopatrującego w wodę do spożycia miejscowości: Świbie (górna część), Wiśnicze, Błazejowice, Gajowice w gminie Wielowieś oraz miejscowości Kotliszowice i Wilkowiczki w gminie Toszek, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach stwierdza

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu
„Wiśnicze”**

UZASADNIENIE

W analizowanym okresie pobrano do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody ze Stacji Uzdatniania Wody Wiśnicze oraz z punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśnicze oraz Błężewice w zakresie parametrów grupy A oraz parametrów grupy B:

- o 10 próbek wody do badań mikrobiologicznych
- o 7 próbek wody do badań fizykochemicznych.

Analiza laboratoryjna próbek wody pobranych we wrześniu z punktu zgodności zlokalizowanego na sieci wodociągowej w Błężewicach wykazała obecność bakterii grupy coli (2 jtk/100ml, przy zalecanej wartości 0 jtk/100ml), przy braku obecności wskaźników zanieczyszczenia kałowego: *Escherichia coli*, enterokoki. Rozporządzenie Ministra Zdrowia dopuszcza pojawienie się pojedynczych bakterii w ilości < 10 jtk/100 ml. Badania kontrolne wody pochodzącej ze stacji uzdatniania oraz ze strefy zasilania w Wiśniczu oraz Błężewicach nie wykazało nieprawidłowości.

Bakterie grupy coli są wskaźnikiem mikrobiologicznym niemającym bezpośredniego odniesienia do bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, natomiast ich obecność może świadczyć o wtórnym zanieczyszczeniu wody wodociągowej np. materiałem roślinnym lub glebą, dużej zasobności wody w organiczną substancję pokarmową bądź o złym stanie instalacji sieci wodociągowej. Parametr ten może być przydatny w ocenie czystości i szczelności systemów dystrybucji wody, a także potencjalnej obecności biofilmu.

Pozostałe analizy laboratoryjne próbek wody pobranych w II półroczu 2020 r. wykazały, iż woda w badanym zakresie pod względem parametrów mikrobiologicznych i wskaźnikowych mikrobiologicznych oraz parametrów chemicznych, wskaźnikowych organoleptycznych i fizykochemicznych spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.

Wobec powyższego orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie informuje się o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, zostać złożone bezpośrednio przed organem, bądź przesłane pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej na ogólnych zasadach.

Złożenie oświadczenia powoduje ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Gliwice, ul. Lipowa 4

[Signature]
mgr Ariela Mrugata

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wielowieś
ul. Główna 25, 44-187 Wielowieś
2. Burmistrz Miasta i Gminy Toszek
ul. B. Chrobrego 2, 44-180 Toszek

Do wiadomości:

3. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Lipowa 14, Sieroty 44-187 Wielowieś

Kopia:

4. NS/HK a/a

