

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH

44 – 100 Gliwice, ul. Banacha 4
Tel. 32 33-80-500, Fax. 32 231-95-23;
32 33-80-530
NIP 631 – 10 – 81 – 512

www.gov.pl/psse-gliwice
psse.gliwice@sanepid.gov.pl

Oddział Laboratoryjny
41 – 800 Zabrze, ul. 3 Maja 64
Tel. 32 271-21-35, 32 271-07-17,
Fax. 32 278-46-71

Tel. 32 33-80-500 Nadzór Zapobiegawczy – 515
PPIS – 501 Higiena Komunalna – 525, 526, 527
Z-ca PPIS – 503 Higiena Żywności, Żywnienia i P.U. – 520, 521, 522

Epidemiologia – 510, 511
Higiena Dzieci i Młodzieży – 516
Higiena Pracy – 518

Oświata Zdrowotna – 529
Organizacja i Zamówienia Publiczne – 514
Kadry, Księgowość, Kasa – 509, 505, 506

Znak: NS-HK.9011.4.113.2024

Gliwice, dnia 02.08.2024 r.

Gmina Wielowieś
Zakład Budżetowy Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Lipowa 14, Sieroty
44-187 Wielowieś

DECYZJA

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu „Wiśnicze” za I półrocze 2024 r.

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572),
- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminę Wielowieś Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś, ul. Lipowa 14, Sieroty w I półroczu 2024 r. z wodociągu „Wiśnicze”, zaopatrującego w wodę do spożycia miejscowości: Świbie (górna część), Wiśnicze, Błazejowice, Gajowice w gminie Wielowieś oraz miejscowości Kotliszowice i Wilkowiczki w gminie Toszek, a także po przeprowadzonej analizie podejmowanych działań korygujących

stwierdzam

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu
„Wiśnicze”**

UZASADNIENIE

W I półroczu 2024 r. pobrano do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody ze Stacji Uzdatniania Wody Wiśnicze oraz z punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśnicze oraz Błaziejowice w zakresie parametrów grupy A oraz parametrów grupy B:

- o 6 próbek wody do badań mikrobiologicznych,
- o 6 próbek wody do badań fizykochemicznych.

Dodatkowo w ramach badań kontrolnych pobrano:

- o 3 próbki wody do badań fizykochemicznych.

Analiza laboratoryjna próbki wody pobranej do badań dnia 19.02.2024 r. w ramach kontroli urzędowej wykazała przekroczenie wartości parametrycznej ustalonej dla azotanów w punkcie zgodności zlokalizowanym w Wiśniczu. W związku z powyższym upoważniony pracownik Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach pobrał próbkę wody do badań kontrolnych z ww. punktu. W wynikach badania nie stwierdzono ponadnormatywnych stężeń azotanów. Ponadto Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przeprowadził dodatkowe badania z punktu zgodności w Wiśniczu oraz ze Stacji Uzdatniania Wody, które również nie wykazały nieprawidłowości, co świadczy o charakterze incydentalnym zdarzenia.

Azotany przedostają się do wód podziemnych w wyniku działalności rolniczej człowieka (w szczególności nadmiernego stosowania nieorganicznych nawozów azotowych, obornika oraz środków ochrony roślin), ze ścieków i z utleniania produktów azotowych zawartych w odchodach ludzkich i zwierzęcych, w tym w zbiornikach bezodpływowych (szamba). Najbardziej narażone na azotany są niemowlęta i małe dzieci. W przypadku sztucznie karmionych niemowląt zalecane jest aby korzystać z wody butelkowanej.

Pozostałe badane parametry chemiczne, wskaźnikowe organoleptyczne i fizykochemiczne spełniały wymagania określone w załączniku nr 1 część B., załączniku nr 1 część C. tabela 2. oraz załączniku nr 1 część D. tabela 1. i tabela 2. do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).

Wszystkie analizy laboratoryjne pobranych próbek wody wykazały, iż woda w badanym zakresie pod względem parametrów mikrobiologicznych i wskaźnikowych mikrobiologicznych spełniała wymagania załącznika nr 1 część A. tabela 1. oraz załącznika

nr 1 część C. tabela 1. do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W ocenianym okresie nie wpłynęło żadne zgłoszenie dotyczące awarii wodociągowej.

Niniejszą decyzję wydaje się celem przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz w celu informowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie informuję o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, może zostać złożone bezpośrednio przed organem, przesłane pocztą lub wniesione w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu (ePUAP).

Złożenie oświadczenia powoduje ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
zastępcy Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
[Signature]
mgr inż. *Liutyna Cegiela*

Otrzymuje:

1. Gmina Wielowieś
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Lipowa 14, Sieroty 44-187 Wielowieś
2. Remondis Aqua Toszek Sp. z o. o.
ul. Górnośląska 2, 44-180 Toszek
3. Wójt Gminy Wielowieś
ul. Główna 25, 44-187 Wielowieś
4. Burmistrz Miasta i Gminy Toszek
ul. B. Chrobrego 2, 44-180 Toszek
5. PSSE aa – NS-HK

