

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH

44 – 100 Gliwice, ul. Banacha 4
Tel. 32 33-80-500, Fax. 32 231-95-23;
32 33-80-530
NIP 631 – 10 – 81 – 512

www.gov.pl/psse-gliwice
psse.gliwice@sanepid.gov.pl

Oddział Laboratoryjny
41 – 800 Zabrze, ul. 3 Maja 64
Tel. 32 271-21-35, 32 271-07-17,
Fax. 32 278-46-71

Tel. 32 33-80-500 Nadzór Zapobiegawczy – 515
PPIS – 501 Higiena Komunalna – 525, 526, 527
Z-ca PPIS - 503 Higiena Żywności, Żywienia i P.U. – 520, 521, 522

Epidemiologia – 510, 511
Higiena Dzieci i Młodzieży – 516
Higiena Pracy – 518

Oświata Zdrowotna - 529
Organizacja i Zamówienia Publiczne - 514
Kadry Księgowość Kasa – 509, 505, 506

Znak: NS-HK.903.171.2024

Gliwice, dnia 30.08.2024 r.

Remondis Aqua Toszek
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Górnośląska 2
44-180 Toszek

DECYZJA

Działając na podstawie

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 poz. 572),
- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 poz. 416),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 3 ust. 1 pkt 1, § 3 ust. 3 pkt 1, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

po przeanalizowaniu działań naprawczych prowadzonych przez Remondis Aqua Toszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Górnośląska 2, 44-180 Toszek oraz wyników badań próbek wody pobranych dnia 29.08.2024 r. ze Stacji Uzdatniania Wody Kotulin, punktu zgodności oraz dodatkowego punktu monitoringowego zlokalizowanego na sieci wodociągowej (L/BŚ-2/212/1*/24 z dn. 30.08.2024 r.) Oddział Laboratoryjny Sekcja Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gliwicach)

stwierdzam

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego
zaopatrzenia „Kotulin” na terenie Miasta i Gminy Toszek zaopatrującego
mieszkańców miejscowości Kotulin oraz Kotulinek**

UZASADNIENIE

Remondis Aqua Toszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Górnośląskiej 2 w Toszku po otrzymaniu powiadomienia o przekroczeniu wartości parametrycznej ustalonej dla bakterii grupy coli w próbkach wody pobranych w ramach kontroli urzędowej wynikającej z bieżącego nadzoru sanitarnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia „Kotulin”, przeprowadził natychmiastowe działania naprawcze polegające na dezynfekcji chemicznej oraz płukaniu sieci wodociągowej zaopatrzonej mieszkańców miejscowości Kotulin oraz Kotulinek na terenie Miasta i Gminy Toszek. Po przeprowadzonych przez zakład działaniach naprawczych, pobrano w ramach kontroli urzędowej próbki wody do badań laboratoryjnych z ww. strefy zaopatrzenia. Przeprowadzona analiza laboratoryjna próbek wody pobranych dn. 29.08.2024 wykazała, iż badany parametr mikrobiologiczny i wskaźnikowe mikrobiologiczne (*Escherichia coli*, bakterie grupy coli, *Clostridium perfringens*) spełniają wymagania zał. nr 1 część A. oraz zał. nr 1 część C. tabela 1. do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w następujących punktach:

- Stacja Uzdatniania Wody, Kotulin
- Szkoła Podstawowa, ul. Gliwicka 13, Kotulin
- TOMA AUTO SERVIS, ul. Nogowczycka 1, Kotulin

(Sprawozdanie z badań nr L/BS-2/212/1*/24 z dn. 30.08.2024 r. Oddział Laboratoryjny Sekcja Badań Środowiskowych PSSE w Gliwicach), ponadto badania przeprowadzone dnia 26.08.2024r. oraz 28.08.2024 r. nie wykazały obecności wskaźnika kałowego tj. enterokoki.

Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.

Wobec powyższego orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie informuję o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, zostać złożone bezpośrednio przed organem, przesłane pocztą lub wniesione w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym (ePUAP).

Złożenie oświadczenia powoduje ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

MY

dr n. e. zw. Anna Kozłowska

Otrzymuje:

1. Remondis Aqua Toszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Górnośląska 2, 44-180 Toszek
2. Burmistrz Miasta i Gminy Toszek
ul. B. Chrobrego 2, 44-180 Toszek
3. Starostwo Powiatowe w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach
ul. Ku Dołom 6, 44-100 Gliwice
5. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
6. Wody Polskie
ul. H Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
7. NS-HK aa

